

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.03884

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018632

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКОС коутингс» (ООО «ЛАКОС коутингс»)
 Адрес: 152025, Россия, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2.
 ОГРН: 1037601200163. Телефон +74853531709, факс +74853531779, адрес электронной почты: info-coatings@lacos.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКОС коутингс» (ООО «ЛАКОС коутингс»)
 Адрес: 152025, Россия, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, дом 2, корпус 39б.
 ОГРН: 1037601200163. Телефон +74853531709, факс +74853531779.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "ПожСтандарт". 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49;
 факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан
 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покртия лакокрасочные на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии, марок: Аквасатин (Aquasatin), Софрамат (Soframat), Интеракрил (Interacryl), Софрадекор (Sofradecor), Версажель (Versajel), Декодекор Талоше (Decodecor Taloshe), Декодекор Грезе (Decodecor Grese), толщиной от 0,1 до 3,0 мм с расходом краски от 0,22 до 3,2 кг/м² (без учёта технологических потерь), предназначенные для отделки стен и потолков, в том числе путей эвакуации, выпускаемые по ТУ 2316-001-52935415-2003 «КРАСКИ И ГРУНТОВКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ SOFRAMAP (СОФРАМАП)». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)
20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 29.07.2017 года), глава 3, статья 13, п.п. 5, 6, 7, 9, 10; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149; приложение: таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности материалов – КМ1 согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0015758).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0438/09-2017 от 08.09.2017 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДСГК RU.OC06.K.00221 от 28.05.2016 г. до 28.05.2019 г., выдан ОС ООО «ЛАНТА ЦЕНТР», рег. № РОСС RU.0001.13AA69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.09.2017 по 10.09.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Р.Т. Шигабдинова
инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ57.В.03884

(обязательная сертификация)

№ 0015758

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п. 7, метод II.	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96, п. 9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N-1)	Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]

 ПОДПИСЬ

Р.Т. Шигабдинова
инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова
инициалы, фамилия